

CLAUDIA PORZIO

CN = CLAUDIA PORZIO
O = Comune di
Casalbeltrame/00318060
035
C = IT



Regione Piemonte

COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III°, 15 - 28060 Casalbeltrame - tel. 0321 83154 - fax 0321 83077

P.I: 00318060035 e-mail: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

ORDINANZA SINDACALE 1/2016

OGGETTO: ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI – D.P.R.74 DEL 16/04/2013

Avvio anticipato dell'esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati per il periodo dal 12/10/2016 al 14/10/2016

IL SINDACO

In considerazione di un persistere peggioramento delle condizioni climatiche previste nei prossimi giorni e verificate attraverso il servizio Meteorologico di Arpa Regione Piemonte che prevedono per i prossimi giorni un sensibile abbassamento delle temperature minime stagionale, tali da giustificare l'accensione anticipata degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati nel Comune di Casalbeltrame.

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, per la zona climatica E, di cui fa parte il Comune di Casalbeltrame, l'esercizio di impianti termici è consentito nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per la durata di 14 ore giornaliere;
- Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una giornale non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per permettere l'accensione anticipata degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati nel Comune di Casalbeltrame a decorrere dalla data odierna e fino al 14 ottobre 2016, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati al medesimo art. 4 punti 5 e 6 del citato D.P.R. n. 74/2013

Visto l'art. 50 del D. L.vo 267/2000

A U T O R I Z Z A

L'accensione anticipata degli impianti termici

(rispetto al termine del 15 ottobre 2016) a servizio degli edifici pubblici e privati nel Comune di Casalbeltrame,

con decorrenza DAL 12 OTTOBRE 2016 AL 14 OTTOBRE 2016

per una durata di accensione di 7 ore giornaliere

nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 3 del DPR N.74/2013

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio sul sito Internet Comunale.

IL SINDACO
Claudia Porzio

